

## 質 疑 ・ 回 答

工 事 名		小川総合支所エレベーター設置工事	
NO	図面番号	質 疑 日 : 令和7年6月6日 (金)	回 答 日 : 令和7年6月11日 (水)
		質 疑	回 答
1	S-101、103	DS1のメッシュ筋が内訳書に記載がありません。	設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
2	-	内装工事内訳書に天井廻り縁がありません。	設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
3	-	天井軽鉄下地が内訳書に記載がありません。	原則既存再利用ですが、3Fの増築部分が設計に計上されておられません。数量は、協議により変更の対象とします。
4	A-04、A-24	発泡ウレタン吹付ですがA1種1h難燃3級は可燃物となりますのでEVシャフト内は使用不可となります。ご指示願います。	発泡ウレタン吹付のA種1Hの難燃材で設計しておりますが、協議により変更の対象とします。